ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.224.П.010876.12.09 от 11.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты пенополистирольные "KNAUF Therm®"

изготовленная в соответствии
ТУ 2244-003-50934765-2002

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ", 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 9(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ", 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 9(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 115 В от 04.12.2008 г. ИЛЦ Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково, Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.021/12 РОСС RU.0001.511585

№2820091

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «Б»

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.:	
формальдегид	0,003
толуол	0,6
бензол	0,1
этилбензол	0,02
изопропилбензол	0,014
метиловый спирт	0,5
изопропиловый спирт	0,6
пропиловый спирт	0,3
изобутиловый спирт	0,1
фенол	0,003

Область применения:

Для теплоизоляции: ограждающих конструкций, жилых, общественных и производственных зданий; транспортных магистралей; трубопроводов; оборудования; аппаратуры; бытовых и промышленных холодильников; различных средств транспорта при температуре изолируемых поверхностей от минус 180 град. С до плюс 80 град. С, а также для упаковки изделий и конструкционных элементов на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других потребителей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 2244-003-50934765-2002

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 2244-003-50934765-2002

Заключение действительно до 12.12.2014 г.

ГСИ 4С6375528

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Волгин А. Р.

Подпись

Бланк N 2820091

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.